



CA-200320003930-1

Szentendre, 2025.04.08 ÉMI-TÜV

Igazolás a „MIG-ESP® Rooflect tetőbevonat kültéri felhasználásra” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján

Termékcsoport neve: Páraszabályzó, mikroporózus, hőreflektáló technológiai szigetelés bevonóanyag különféle alapozott felületekre kültéri alkalmazásra

Termék neve: MIG-ESP® Rooflect

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

- Emisszió (ε): 0,315 (5,5–23,3 μm hullámhossz-tartományban)
- Hővisszaverő képesség (R): 0,685
- Vízgőz áteresztés: V1 - magas
- Vízáteresztési osztály: W3 - alacsony
- Időjárásállóság: 1000 óra mesterséges UV- és nedvességterhelés után változás nélkül
- Tűzzel szembeni viselkedés (≤0,5 mm rétegvastagság esetén): A2-s1,d0 (nem éghető, korlátozott füstképződés)

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

MSZ EN 1062-1:2004. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra 1. rész: Osztályba sorolás

EN 13501-5:2016 Tetőfelületek tűzterjedésének vizsgálata – Építési termékek és szerkezetek tűzvédelmi osztályozása

Érvényes: 2028.04.08.



Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.