



ÉMI-TÜV

CA-200320003930-10

Szentendre, 2025.03.13

Igazolás a „MIG Therm L14 vízlepergető cement bázisú vakolat kül- és beltéri felhasználásra” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján.

Termékcsoporth neve: vakolóhabarcs

Termék neve: MIG Therm L14

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

Gyártói tanúsítás, MSZ EN 998-1: CSIII szilárdsági osztály besorolásnak. Tapadó szilárdság: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, vízabszorpció, W2, Vízgőzáteresztés, μ : ≤ 20 , Hővezető képesség, $\lambda 10$, dry 0.43 W/(m*K), Tűzzel szembeni viselkedés: A1

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:
305/2011/EU, MSZ EN 998-1:2017 ETA20-0745:2020,
EN 13501-1:2019, EN 13381-3:2015, EN 1745

Érvényes: 2028.04.08.



Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály,
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26 Telefon: +36 26 501-120

TUV®