



CA-200320003930-2

Szentendre, 2025.03.13 ÉMI-TÜV

Igazolás a „MIG-ESP® Interior Anti-Microbial beltéri falfelületek antibakteriális bevonóanyaga” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján

Termékcsoport neve: Páraszabályzó, mikroporózus, hőreflektáló technológiai, antibakteriális bevonat különféle beltéri, alapozott felületekre, szerves kötőanyaggal

Termék neve: „MIG-ESP® Interior Anti-Microbial”

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

- Emisszió (ε): 0,285 (5,5–23,3 µm hullámhossz-tartományban)
- Hővisszaverő képesség (R): 0,756
- TVOC érték 28 napos korban: 55 µg/m³
- Vízáteresztési osztály: W2 (közepes)
- Vízgőzáteresztő képesség: V1 (magas)
- Tűzzel szembeni viselkedés (≤0,5 mm rétegvastagság esetén): A2-s1,d0 (nem éghető, korlátozott füstképződés)
- Antibakteriális hatás:
 - Staphylococcus aureus csíraszámcsökkenés: >99,99%
 - Escherichia coli csíraszámcsökkenés: >99,99%

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

EN 15824:2017 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok, ISO 22196:2011 Antibakteriális aktivitás műanyag felületeken, EN 16516:2017+A1:2020 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése EN 13501-1:2019 Tűzzel szembeni viselkedés

Érvényes: 2028.04.08.



Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül.