



ÉMI-TÜV

CA-200320003930-3

Szentendre, 2025.04.08

Igazolás a „MIG-ESP® Interior” beltéri falfelületek bevonóanyaga” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján

Termékcsoport neve: Páraszabályzó, mikroporózus, hőreflektáló technológiai szigetelő bevonat beltéri alkalmazásra, szerves kötőanyaggal

Termék neve: MIG-ESP® Interior

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

- Emisszió (ε): 0,285 (5,5–23,3 μm hullámhossz-tartományban)
- Hővisszaverő képesség (R): 0,756
- TVOC érték 28 napos korban: 55 μg/m³
- Vízáteresztési osztály: W2 (közepes)
- Vízgőzáteresztő képesség: V1 (magas)
- Tűzzel szembeni viselkedés (≤0,5 mm rétegvastagság esetén): A2-s1,d0 (nem éghető, korlátozott füstképződés)

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

EN 15824: 2017 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok, ISO 22196:2011 Antibakteriális aktivitás műanyag felületeken.
EN 16516:2017+A1:2020 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése EN 13501-1:2019 Tűzzel szembeni viselkedés
A vizsgált bevonat alkalmazható U-érték akreditált szimulációs számításokban (pl. WUFI® Pro, Ubakus), amelyek az MSZ EN 15026:2023 szabvány szerint értékelik a páratechnikai és hőtechnikai viselkedést.

Érvényes: 2028.04.08.




Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.