



CA-200320003930-4

Szentendre, 2025.04.08/

Igazolás a „MIG-ESP® Exterior kültéri bevonóanyag” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján

Termékcsoport neve: Páraszabályzó, mikroporózus, hőreflektáló technológiai szigetelő bevonat kültéri alkalmazásra, szerves kötőanyaggal

Termék neve: MIG-ESP® Exterior

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

- Emisszió (ε): 0,315 (5,5–23,3 μm hullámhossz-tartományban)
- Hővisszaverő képesség (R): 0,685
- Páradiffúziós ellenállás (V1), vízáteresztési osztály (W3)
- Időjárásállóság: 1000 óra mesterséges UV- és nedves terhelés után változás nélkül
- Tűzzel szembeni viselkedés (≤0,5 mm rétegvastagság esetén): A2-s1,d0 (nem éghető, korlátozott füstképződés)

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

EN 15824:2017. Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok, EN ISO 11507 bevonatok mesterséges időjárási hatásoknak való kitettsége — Fluoreszkáló UV lámpák és víz hatása, EN 13501-5:2016 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása A vizsgált bevonat alkalmazható U-érték szimulációs számításokban (pl. WUFI® Pro, Ubakus), amelyek az MSZ EN 15026:2023 szabvány szerint értékelik a páratechnikai és hőtechnikai viselkedést.

Érvényes: 2028.04.08.




Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26 Telefon: +36 26 501-120