



ÉMI-TÜV

CA-200320003930-8

Szentendre, 2025.03.13.

Igazolás a „MIG-THERM M55 könnyű rendszerű vakolat kül-és beltéri felhasználásra” megnevezésű termékről a gyártó megbízása alapján. Alkalmazható teherhordó acél és beton szerkezeteken.

Termékcsoport neve: hőálló/hővédő gyárilag készült száraz ásványi szárazhabarcs T, WC1

Termék neve: MIG-THERM M55

Gyártó / származási hely: MIG mbH Németország

Megbízó: GreenMIG Hungary Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált termék az alábbiakban részletezett követelménynek

megfelel

Gyártói tanúsítás, MSZ EN 998-1: CSII osztály besorolásnak. Tapadószilárdság: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, Vízabszorpció, W1, Vízgőzátersztés: $\mu 6$, Hővezető képesség, $\lambda 10$, dry $0.055 \text{ W/(m}^* \text{K)}$
Tűzzel szembeni viselkedés: A1

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

305/2011/EU, MSZ EN 998-1:2017 Kül és beltéri vakolóhabarcs
ETA20-0745:2020, EN 13501-1:2019, EN 13381-3:2015

Érvényes: 2028.04.08.




Varjú András
Kereskedelmi vezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.